



检验检测报告

Test Report



报告编号: 电委2020-03-0137

委托单位: 广州市昊铭机电科技有限公司

样品名称: 精准看能全自动控制柜

型号规格: AEE-963S L/CL/AER

报告日期: 2020年03月31日



广州质量监督检测研究院

重要声明

- 1、广州质量监督检测研究院（下称“本院”）是政府依法设置的综合性产品质量监督检验检测机构，主管部门是广州市市场监督管理局，属社会公益型的非营利性技术机构，为各级政府监管部门提供技术支撑及接受社会各界的委托检验。
- 2、本院及设立的国家产品质量监督检验中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 3、报告无主检、审核和批准人员签字，或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”，或无骑缝章无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。
- 4、送样委托检验检测结果仅对来样有效；未经本院（中心、省站）同意，样品委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。
- 7、本院（中心、省站）未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，涉及未取得资质认定的项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

设立在广州质量监督检测研究院的国家质检中心和省级授权质检机构

国家包装产品质量监督检验中心（广州）

国家化妆品质量监督检验中心（广州）

国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心（广东）

广东省质量监督日用化工产品检验站

广东省质量监督鞋类产品检验站

广东省质量监督钟表检验站

广东省质量监督计算机和网络产品检验站

广东省质量监督婴童产品检验站

广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）

广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）

业务联系方式

食品业务部 020-83390395 83655806 83187077

化工业务部 020-83186957 83193967 83392709 31002536

轻工包装业务部 020-83354114 83398676 83183524 82022363

建材消防业务部 020-83334528 82022335 83355302 82020817

轻工机电业务部 020-82022358 83398701

投诉处理：质保审查部 020-83179105

样品退样：样品仓库 020-83186557

联系地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447

广州市越秀区八旗二马路38号（分部），邮编：510110

报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址www.qmark.com.cn

方式二：二维码查询，见本报告第1页右下角

广州质量监督检测研究院
检验检测报告

报告编号:电委2020-03-0137

第 1 页 共 2 页

产 品 名 称		精准看能全自动控制柜	生产日期	----
商 标		AEE	编号或批号	----
型号 / 规格 / 等级		AEE-963S L/CL/AER	限用日期/保质期	----
			委托单号	HM202003
委托单位	广州市吴铭机电科技有限公司		检验类别	委托检验
			样品数量	1台
生产单位	广州市吴铭机电科技有限公司		委托日期	2020年03月17日
来样方式	现场检验		验讫日期	2020年03月30日
检验依据	企业技术条件			
判定依据	企业技术条件			
样品状况	正常			
检测环境说明	温度23.5℃~25.0℃，相对湿度62%~63%			
检 验 结 论	所检项目符合企业技术条件要求。 签发日期: 2020年03月31日 此处未盖“检验检测专用章”本报告无效。 			
备 注				

批准:

夏子健

审核:

何镜凡

主检:

李雨锋



地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

(5818/2020.04.02)
防伪查询码: 4D457C04DE0EBDB4

广州质量监督检测研究院 检验检测报告

报告编号: 电委2020-03-0137

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	企业技术条件要求	检 验 结 果	单项评价

1	机柜	----	一体化机柜采用标准架构设计; 柜内动环监控系统能实时监控设备内工作温度, 当柜内温度高出正常值时机柜能自动启动风扇进行排热; 柜门打开时能自动开启LED照明, 启动功能正常。	符合要求 符合要求 符合要求	符合
2	UPS系统	----	UPS系统应能在断电时切换到UPS供电。	符合要求	符合
3	显示界面	----	每套系统应配置彩色触摸屏, 设置有本地人机交互图形界面, 能显示所有系统参数、数据采集以及告警记录等。	符合要求	符合
4	工作模式及启停控制	----	控制系统具有全自动、半自动控制模式; 系统启停具有一键控制、排程/预设条件无人值守控制。	符合要求 符合要求	符合
5	硬件一体化	----	服务器、交换机、工业控制器、物联网通讯设备等设备集成和整合成一体化机柜, 统一进行管理、供电和散热。	符合要求	符合
6	系统一体化	----	一体化机柜能将数据中心、WEB服务器、图形界面编程软件、可编程控制器、扩展IO模块、总线数据通讯管理、本地系统网络通讯、云远程数据通讯等进行集成整合。 系统包含冷热源机房系统、新排风系统、末端系统等子系统, 通过本系统能对全部子系统实现统筹管理。	符合要求 符合要求	符合
7	控制功能	----	通过SaaS云端远程图形界面可实现监控、微信报警、云数据存储功能, 系统可通过云端远程实现管理功能。	符合要求	符合
8	电源监测	----	系统能监测相关设备的用电情况, 并可实时显示电流和电压值。	符合要求	符合
9	远程监控管理	----	远程监控管理, 同网段内的智能手机、PDA、电脑均可实现远程浏览监控管理。	符合要求	符合
10	远程集中管控功能	----	安装在不同位置的多台机柜的系统参数可通过网络上的一台远程计算机上集中管理控制。	符合要求	符合
11	能效评测系统	----	系统能显示冷热源系统的实时、日、月、年累积的耗电量、冷量、系统综合能效(EER)、系统热平衡系数等信息。	符合要求	符合

批准:

夏子健

审核:

何晓凡

主检:

李雨锋

